

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от _____ № _____

**Изменения, которые вносятся в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации**

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем, гражданином), в пользовании которой (-ого) на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее – руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.»

2. Пункт 8 после слов «за исключением» дополнить словом «торговых,».

3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в квартал практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, с привлечением личного состава Государственной противопожарной службы.

Порядок привлечения личного состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы подлежит утверждению федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.»

4. Абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Запрещается курение в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах защиты производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках, за исключением случаев, предусмотренных настоящим абзацем. Курение на территории объектов защиты допускается в местах, специально отведенных для курения табака, соответствующих требованиям законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.»

5. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.».

6. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных (эвакуационных) лестниц, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных (эвакуационных) лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.».

7. Пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.».

8. Пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем противопожарной защиты, организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и оформляет акт проверки.

Руководителем организации утверждается график проведения указанных проверок. При этом, проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проводится не реже 1 раза в квартал, проверка работоспособности систем противодымной защиты, автономных установок (устройств) пожаротушения и автоматических установок пожаротушения, а также внутреннего противопожарного водопровода – не реже 1 раза в полгода.

На объекте защиты должен храниться раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», а также проектная и техническая документации на системы противопожарной защиты и технические средства, функционирующие в составе указанных систем.

При эксплуатации здания (сооружения, строения), монтаже, ремонте и обслуживании систем противопожарной защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.».

9. Пункт 90 дополнить абзацем следующего содержания:

«Запрещается использование открытого огня на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.».

10. Раздел VI «Культурно-просветительные и зрелищные учреждения» дополнить пунктом 114(2) следующего содержания:

«114(2). Руководитель организации перед началом сеансов в кинозалах обеспечивает информирование зрителей о правилах пожарной безопасности, включая порядок их действий в случае возникновения пожара, расположения эвакуационных путей и выходов из здания, а также использования и места расположения первичных средств пожаротушения.».

11. Пункт 122 изложить в следующей редакции:

«122. В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами покупателей.».

12. Абзац второй пункта 135 изложить в следующей редакции:

«Размещение палат для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания, а также детей следует предусматривать в соответствии с проектной документацией, преимущественно на первых этажах зданий.».

13. В подпункте «д» пункта 136 слова «лечебных учреждений» исключить.